



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 51, тел: 243-44-44, e-mail: gu@mchs25.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому
муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, пер. Зелёный, 5,
тел: 8 (42365), 21-2-60, e-mail: ond_partizansky_r@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-022-2021/0001рс / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание:
1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД "ДЮЙМОВОЧКА" С. ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, в лице заведующей МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с. Екатериновка Партизанского муниципального района Скрыбиной Риммы Иннокентиевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 25-022-2021/0001рс от « 28 » октября 2021 года

в период с « 29 » октября 2021 г. по « 17 » ноября 2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора по Партизанскому муниципальному району
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по пожарному надзору подполковник внутренней службы Тюлькин Иван Леонидович

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с. Екатериновка Партизанского муниципального района Скрыбина Римма Иннокентиевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

	нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1.	На путях эвакуации в пределах маршей лестничных клеток, допускается эксплуатация ступеней с различной шириной проступи и различной высоты.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Ростандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.3.6	22.08.2022	
2.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; п. 13	22.08.2022	
3.	Двери чердачных помещений, не закрыты на замок. На дверях помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; п. 18	22.08.2022	
4.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующих протоколов испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; п. 17 п/п б	22.08.2022	
5.	При использовании двупольных дверей в дверных проёмах, на путях эвакуации «посивные» дверные полотна не оборудованы устройствами самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. Двери не оборудованы устройствами типа «Антипаника».	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Ростандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.2.24	22.08.2022	
6.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Ростандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.	22.08.2022	

7.	На объекте защиты в первом корпусе допускается устройство выхода на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа. Размер имеющегося люка менее чем 0,6х0,8 метра. Отсутствует закреплённая стальная стремянка.	ФЗ от 22.07.2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 2 ч. 1 ст. 90, Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 212, СП 4.13130.2013 п 7.7.	22.08.2022	
8.	На одномаршевых лестницах 3-го типа выходящих из детских групп № 3, №4, №6, допускается конструкция лестниц с количеством подъемов более 18.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.4.4.	22.08.2022	
9.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 12	22.08.2022	
10.	Руководители организаций не обеспечили содержание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий (выходящей из детской группы №7) при пожаре, в исправном состоянии.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 17 п/п а	22.08.2022	
11.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводились более года назад, информация о проведённых работах не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.43	22.08.2022	

12. Руководитель организации, не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.50	22.08.2022	
13. На объекте защиты не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, а именно: на объекте допускается применения 5-ти огнетушителей марки ОП-2.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.397	22.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ЗАВЕДУЮЩИЙ Сирябина Р.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Сирябина
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора по Партизанскому муниципальному району по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Тюлькин Иван Леонидович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Тюлькин
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.